



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 20.08.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,01			7,76	6.5 - 9
SICAKLIK	11,3			11,0	°C
BULANIKLIK	9,21	2,64	0,12	0,12	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	360			363	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,12	0,84	0,08	0,08	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,104			0,009	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,94	ppm
PHs				+0,08	
ALKANİTE	225,6				
ALÜMİNYUM				0,09	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
TPLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,2				mg / L
NİTRİT	0,17				< 0.5 mg/L
NİTRAT	6,6				< 50 mg/L
AMONYAK	0,06				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.