



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:20.08.2021

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,6			7,3	6.5 - 9
SICAKLIK	17,2			16,6	°C
BULANIKLIK	49,6	3,72	0,10	0,10	< 1 ntu
RENK	50	0	0	0	
İLETKENLİK	302			313	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3				mg / L
DEMİR	0,24	0,46	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,790			0,006	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,33	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.