



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:20.09.2021

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,37			7,34	6.5 - 9
SICAKLIK	16,9			16,0	°C
BULANIKLIK	22,5	1,79	0,10	0,10	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	308			318	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,15	0,52	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,284			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,21	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.