



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:20.09.2018

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,48			7,45	6.5 - 9
SICAKLIK	13,6			12,3	°C
BULANIKLIK	24,6	2,98	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	368			375	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,18	0,32	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,312			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,18	ppm
PHs				+0,06	
ALKANİTE	151,89				
ALÜMİNYUM				0,03	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,22				< 0.5 mg/L
NİTRAT	8,23				< 50 mg/L
AMONYAK	0,08				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.