



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:20.10.2020

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	8,04						7,70		6.5 - 9
SICAKLIK	15,2						14,6		°C
BULANIKLIK	14,6		1,80		0,02		0,02		< 1ntu
RENK	15		0		0		0		
İLETKENLİK	361						363		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2								mg /L
DEMİR	0,14		0,50		0,03		0,03		< 0.2mg/L
MANGAN	0,175						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							0,98		ppm
PERMANGANAT							0,32		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,02	0,02	0,01	0,02	-	0,03	0,02	-	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.