



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:20.12.2019

CUMA

| ANALİZLER | NUMUNE ALINAN YERLER | | | | SINIR DEĞERLER |
|-------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|----------------|
| | GİRİŞ | DURULTUCU | FİLTRE | ÇIKIŞ | |
| PH | 8,09 | | | 7,78 | 6.5 - 9 |
| SICAKLIK | 9,9 | | | 9,7 | °C |
| BULANIKLIK | 3,75 | 0,81 | 0,02 | 0,02 | < 1 ntu |
| RENK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| İLETKENLİK | 347 | | | 355 | < 2500 |
| ÇÖZÜNMÜŞ O ₂ | 10,3 | | | | mg / L |
| DEMİR | 0,05 | 0,60 | 0,03 | 0,03 | < 0.2 mg/L |
| MANGAN | 0,059 | | | 0,008 | < 0.05 mg/L |
| BAKİYE KLOR | | | | 1,07 | ppm |
| KOLİ | | | | 0 | 0 |
| FEKAL KOLİFORM | | | | 0 | 0 |
| PLM KOLİFORM | | | | 0 | 0 |

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.