



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 20.12.2018

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,90			7,47	6.5 - 9
SICAKLIK	10,1			10,6	°C
BULANIKLIK	8,85	0,68	0,08	0,08	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	358			368	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,07	0,46	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,125			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,17	ppm
PHs				+0,02	
ALKANİTE	197,64				
ALÜMİNYUM				0,05	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,697				mg / L
NİTRİT	0,07				< 0.5 mg/L
NİTRAT	7,53				< 50 mg/L
AMONYAK	0,036				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.