



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:20.04.2021

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,96			7,76	6.5 - 9
SICAKLIK	8,4			7,8	°C
BULANIKLIK	10,2	1,74	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	349			355	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,0				mg /L
DEMİR	0,14	0,57	0,04	0,04	< 0.2mg/L
MANGAN	0,129			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,91	ppm
PERMANGANAT				0,96	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.