



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 21.01.2021

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,95			7,76	6.5 - 9
SICAKLIK	7,8			7,7	°C
BULANIKLIK	6,77	1,34	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	326			334	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,08	0,57	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,114			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,93	ppm
pHs				+0,21	
ALKANİTE	226,92				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
SİLİKA	1,13				mg / L
NİTRİT	0,21				< 0.5 mg/L
NİTRAT	7,9				< 50 mg/L
AMONYAK	0,03				< 0.5 mg/L
FEKAL KOLİFORM				0	
ESCHERICHIA COLİ (E-KOLİ)				0	0
TOPLAM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.