



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 21.02.2019

PERŞEMBE

| ANALİZLER | NUMUNE ALINAN YERLER | | | | SINIR DEĞERLER |
|-------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|----------------|
| | GİRİŞ | DURULTUCU | FİLTRE | ÇIKIŞ | |
| PH | 7,91 | | | 7,51 | 6.5 - 9 |
| SICAKLIK | 7,0 | | | 6,7 | °C |
| BULANIKLIK | 3,47 | 0,68 | 0,08 | 0,08 | < 1 ntu |
| RENK | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| İLETKENLİK | 366 | | | 376 | < 2500 |
| ÇÖZÜNMÜŞ O ₂ | 10,2 | | | | mg / L |
| DEMİR | 0,04 | 0,60 | 0,03 | 0,03 | < 0.2 mg/L |
| MANGAN | 0,071 | | | 0,008 | <0.05mg/L |
| BAKİYE KLOR | | | | 1,03 | ppm |
| PHs | | | | +0,15 | |
| ALKANİTE | 231,8 | | | | |
| ALÜMİNYUM | | | | 0,02 | < 0.2 mg/L |
| KOLİ | | | | 0 | |
| FEKAL KOLİFORM | | | | 0 | |
| PLM KOLİFORM | | | | 0 | |
| SİLİKA | 1,6 | | | | mg / L |
| NİTRİT | 0,07 | | | | < 0.5 mg/L |
| NİTRAT | 11,1 | | | | < 50 mg/L |
| AMONYAK | 0,03 | | | | < 0.5 mg/L |

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.