



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:21.02.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,46			7,02	6.5 - 9
SICAKLIK	6,5			6,4	°C
BULANIKLIK	9,33	1,86	0,12	0,12	< 1ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	367			374	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg /L
DEMİR	0,08	0,65	0,06	0,06	< 0.2mg/L
MANGAN	0,099			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,05	ppm
TOC				9,3	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.