



## SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 21.03.2019

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,89			7,61	6.5 - 9
SICAKLIK	7,5			7,3	°C
BULANIKLIK	5,15	0,66	0,03	0,03	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	370			379	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,3				mg / L
DEMİR	0,11	0,50	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,056			0,006	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,91	ppm
PHs				+0,19	
ALKANİTE	225,7				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,09				< 0.5 mg/L
NİTRAT	11,4				< 50 mg/L
AMONYAK	0,02				< 0.5 mg/L

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.