



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:21.04.2021

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,00			7,78	6.5 - 9
SICAKLIK	8,2			7,6	°C
BULANIKLIK	9,07	1,73	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	349			354	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,8				mg / L
DEMİR	0,14	0,60	0,07	0,07	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,109			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				12,42	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,06	ppm
KALSİYUM				82	mg / L
MAGNEZYUM				9,36	mg / L
TOPLAM SERTLİK				24,4	FS
BAKIR				0,26	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.