



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:21.05.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,78			7,60	6.5 - 9
SICAKLIK	9,2			9,0	°C
BULANIKLIK	1,73	0,72	0,03	0,03	< 1ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	378			385	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1				mg /L
DEMİR	0,03	0,62	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,011			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,13	ppm
PERMANGANAT				0,09	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.