



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:21.06..2019

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,84			7,40	6.5 - 9
SICAKLIK	9,5			8,6	°C
BULANIKLIK	1,78	1,08	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	382			385	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg /L
DEMİR	0,05	0,96	0,02	0,02	< 0.2mg/L
MANGAN	0,024			0,006	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,10	ppm
TOC				8,2	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.