



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:21.07.2020

SALI

| ANALİZLER | NUMUNE ALINAN YERLER | | | | SINIR DEĞERLER |
|-------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|----------------|
| | GİRİŞ | DURULTUCU | FİLTRE | ÇIKIŞ | |
| PH | 8,10 | | | 7,82 | 6.5 - 9 |
| SICAKLIK | 10,4 | | | 9,8 | °C |
| BULANIKLIK | 3,04 | 1,80 | 0,04 | 0,04 | < 1ntu |
| RENK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| İLETKENLİK | 370 | | | 374 | < 2500 |
| ÇÖZÜNMÜŞ O ₂ | 10,2 | | | | mg /L |
| DEMİR | 0,09 | 1,10 | 0,08 | 0,08 | < 0.2mg/L |
| MANGAN | 0,025 | | | 0,008 | < 0.05mg/L |
| BAKİYE KLOR | | | | 1,16 | ppm |
| PERMANGANAT | | | | 0,19 | |
| KOLİ | | | | 0 | 0 |
| FEKAL KOLİFORM | | | | 0 | 0 |
| PLM KOLİFORM | | | | 0 | 0 |

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.