



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:22.01.2021

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,03			7,78	6.5 - 9
SICAKLIK	7,9			7,8	°C
BULANIKLIK	6,84	1,26	0,03	0,03	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	329			335	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg / L
DEMİR	0,08	0,57	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,147			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,0	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.