



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:22.02.2021

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,01			7,72	6.5 - 9
SICAKLIK	6,3			6,2	°C
BULANIKLIK	5,48	1,29	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	334			340	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg / L
DEMİR	0,06	0,58	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,102			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,10	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.