



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:22.04.2019

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,89			7,60	6.5 - 9
SICAKLIK	7,3			7,2	°C
BULANIKLIK	6,03	0,70	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	377			385	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,03	0,51	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,063			0,009	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,22	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.