



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:22.04.2020

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,19			7,87	6.5 - 9
SICAKLIK	7,7			7,6	°C
BULANIKLIK	4,63	1,15	0,05	0,05	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	364			373	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,06	0,75	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,056			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				14,2	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,39	ppm
KALSİYUM				68,8	mg / L
MAGNEZYUM				7,92	mg / L
TOPLAM SERTLİK				20,5	FS
BAKIR				0,13	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.