



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:22.05.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,13			7,92	6.5 - 9
SICAKLIK	9,6			9,1	°C
BULANIKLIK	3,57	1,05	0,09	0,09	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	365			370	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,9				mg /L
DEMİR	0,04	0,71	0,04	0,04	< 0.2mg/L
MANGAN	0,033			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,24	ppm
TOC				-	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.