



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 22.08.2019

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,76			7,73	6.5 - 9
SICAKLIK	10,5			10,2	°C
BULANIKLIK	3,21	1,28	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	384			378	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,08	0,66	0,08	0,08	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,040			0,009	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,18	ppm
PHs				+0,23	
ALKANİTE	231,8				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,4				mg / L
NİTRİT	0,10				< 0.5 mg/L
NİTRAT	11,6				< 50 mg/L
AMONYAK	0,02				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.