



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:22.09.2020

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	8,04						7,86		6.5 - 9
SICAKLIK	13,7						13,1		°C
BULANIKLIK	19,3		2,99		0,03		0,03		< 1ntu
RENK	20		0		0		0		
İLETKENLİK	363						366		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3								mg /L
DEMİR	0,15		0,51		0,04		0,04		< 0.2mg/L
MANGAN	0,245						0,009		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,20		ppm
PERMANGANAT							0,16		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,06	0,04	0,08	0,10	-	0,02	0,10	-	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.