



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:22.09.2021

ÇARŞAMBA

| ANALİZLER | NUMUNE ALINAN YERLER | | | | SINIR DEĞERLER |
|-------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|----------------|
| | GİRİŞ | DURULTUCU | FİLTRE | ÇIKIŞ | |
| PH | 7,43 | | | 7,41 | 6.5 - 9 |
| SICAKLIK | 16,7 | | | 16,6 | °C |
| BULANIKLIK | 20,4 | 2,34 | 0,05 | 0,05 | < 1 ntu |
| RENK | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| İLETKENLİK | 306 | | | 316 | < 2500 |
| ÇÖZÜNMÜŞ O ₂ | 10,2 | | | | mg / L |
| DEMİR | 0,13 | 0,59 | 0,07 | 0,07 | < 0.2 mg/L |
| MANGAN | 0,248 | | | 0,006 | <0.05mg/L |
| KLORÜR | | | | 14,91 | <250 mg/L |
| BAKİYE KLOR | | | | 1,27 | ppm |
| KALSİYUM | | | | 63,6 | mg / L |
| MAGNEZYUM | | | | 6 | mg / L |
| TOPLAM SERTLİK | | | | 18,4 | FS |
| BAKIR | | | | 0,02 | < 2 mg/L |
| SÜLFAT | | | | 0,18 | mg / L |
| FOSFAT | | | | 0,05 | mg / L |
| KOLİ | | | | 0 | 0 |
| FEKAL KOLİFORM | | | | 0 | 0 |
| TPLM KOLİFORM | | | | 0 | 0 |

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.