



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:22.10.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,60			7,58	6.5 - 9
SICAKLIK	12,5			12,1	°C
BULANIKLIK	19,7	2.04	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	383			388	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3				mg /L
DEMİR	0,16	0,51	0,04	0,04	< 0.2mg/L
MANGAN	0,255			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,02	ppm
PERMANGANAT				0,16	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.