



## SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 22.11.2018

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,90			7,56	6.5 - 9
SICAKLIK	13,6			13,3	°C
BULANIKLIK	7,74	0,73	0,04	0,04	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	360			367	< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg / L
DEMİR	0,07	0,50	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,089			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,38	ppm
PHs				+0,07	
ALKANİTE	185,44				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,03				< 0.5 mg/L
NİTRAT	5,05				< 50 mg/L
AMONYAK	0,03				< 0.5 mg/L

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.