



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 23.01.2020

PERŞEMBE

| ANALİZLER | NUMUNE ALINAN YERLER | | | | SINIR DEĞERLER |
|-------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|----------------|
| | GİRİŞ | DURULTUCU | FİLTRE | ÇIKIŞ | |
| PH | 7,84 | | | 7,54 | 6.5 - 9 |
| SICAKLIK | 7,4 | | | 7,3 | °C |
| BULANIKLIK | 19,9 | 1,51 | 0,02 | 0,02 | < 1 ntu |
| RENK | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| İLETKENLİK | 360 | | | 371 | < 2500 |
| ÇÖZÜNMÜŞ O ₂ | 10,4 | | | | mg / L |
| DEMİR | 0,19 | 0,51 | 0,02 | 0,02 | < 0.2 mg/L |
| MANGAN | 0,243 | | | 0,008 | <0.05mg/L |
| BAKİYE KLOR | | | | 1,05 | ppm |
| PHs | | | | +0,07 | |
| ALKANİTE | 212,28 | | | | |
| ALÜMİNYUM | | | | 0,02 | < 0.2 mg/L |
| KOLİ | | | | 0 | |
| FEKAL KOLİFORM | | | | 0 | |
| PLM KOLİFORM | | | | 0 | |
| SİLİKA | 1,45 | | | | mg / L |
| NİTRİT | 0,09 | | | | < 0.5 mg/L |
| NİTRAT | 6,33 | | | | < 50 mg/L |
| AMONYAK | 0,24 | | | | < 0.5 mg/L |

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.