



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:23.03.2021

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,95			7,70	6.5 - 9
SICAKLIK	7,9			7,6	°C
BULANIKLIK	7,62	1,32	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	345			350	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg /L
DEMİR	0,16	0,53	0,07	0,07	< 0.2mg/L
MANGAN	0,131			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,12	ppm
PERMANGANAT				0,16	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.