



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:23.06.2021

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,86			7,67	6.5 - 9
SICAKLIK	10,4			9,8	°C
BULANIKLIK	2,49	1,17	0,03	0,03	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	348			353	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,04	0,79	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,031			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				12,42	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				0,95	ppm
KALSİYUM				77,6	mg / L
MAGNEZYUM				7,68	mg / L
TOPLAM SERTLİK				22,6	FS
BAKIR				0,20	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,07	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.