



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:23.07.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	7,93						7,90		6.5 - 9
SICAKLIK	10,2						9,6		°C
BULANIKLIK	2,19		1,35		0,02		0,02		< 1ntu
RENK	0		0		0		0		
İLETKENLİK	383						385		< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂	10,2								mg /L
DEMİR	0,03		0,73		0,03		0,03		< 0.2mg/L
MANGAN	0,027						0,009		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,08		ppm
PERMANGANAT							0,32		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,04	0,05	0,12	0,06	-	0,07	0,33	-	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.