



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:23.08.2018

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,55			7,47	6.5 - 9
SICAKLIK	11,8			11,0	°C
BULANIKLIK	10,1	0,99	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	372			369	< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,08	0,45	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,036			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,18	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.