



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:23.08.2021

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,50			7,33	6.5 - 9
SICAKLIK	17,4			16,5	°C
BULANIKLIK	47,1	3,96	0,10	0,10	< 1 ntu
RENK	50	0	0	0	
İLETKENLİK	302			314	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,8				mg / L
DEMİR	0,22	0,61	0,07	0,07	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,750			0,006	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,36	ppm
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.