



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:23.09.2020

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,05			7,84	6.5 - 9
SICAKLIK	14,0			13,0	°C
BULANIKLIK	19,2	3,45	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	362			365	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,0				mg / L
DEMİR	0,14	0,56	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,228			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				11,00	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				0,95	ppm
KALSİYUM				80	mg / L
MAGNEZYUM				9,6	mg / L
TOPLAM SERTLİK				24,0	FS
BAKIR				0,12	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,02	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.