



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:23.10.2019

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
PH	7,70			7,62	6.5 - 9
SICAKLIK	12,6			11,8	°C
BULANIKLIK	18,7	2,26	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	384			388	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1				mg / L
DEMİR	0,14	0,50	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,241			0,009	<0.05mg/L
KLORÜR				11,36	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				0,99	ppm
KALSİYUM				75,2	mg / L
MAGNEZYUM				9,36	mg / L
TOPLAM SERTLİK				22,7	FS
BAKIR				0,6	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,18	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.