



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:23.11.2018

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,87			7,53	6.5 - 9
SICAKLIK	13,4			13,8	°C
BULANIKLIK	12,4	0,91	0,09	0,09	< 1ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	361			371	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,8				mg /L
DEMİR	0,07	0,55	0,02	0,02	< 0.2mg/L
MANGAN	0,121			0,002	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,16	ppm
PERMANGANAT				9,7	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.