



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:23.11.2020

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,04			7,82	6.5 - 9
SICAKLIK	13,5			13,4	°C
BULANIKLIK	4,63	0,73	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	312			318	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg / L
DEMİR	0,05	0,53	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,046			0,006	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,94	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.