



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:23.12.2019

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,17			7,79	6.5 - 9
SICAKLIK	10,1			10,0	°C
BULANIKLIK	6,48	0,76	0,03	0,03	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	348			354	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1				mg / L
DEMİR	0,10	0,55	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,086			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,08	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.