



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 24.01.2019

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,97			7,53	6.5 - 9
SICAKLIK	7,6			7,3	°C
BULANIKLIK	4,04	0,61	0,05	0,05	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	355			365	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,04	0,58	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,052			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,01	ppm
PHs				0	
ALKANİTE	207,4				
ALÜMİNYUM				0,03	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,303				mg / L
NİTRİT	0,16				< 0.5 mg/L
NİTRAT	8,46				< 50 mg/L
AMONYAK	0,036				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.