



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:24.01.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,51			7,40	6.5 - 9
SICAKLIK	7,2			7,0	°C
BULANIKLIK	19,6	1,81	0,09	0,09	< 1ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	354			361	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg /L
DEMİR	0,22	0,60	0,04	0,04	< 0.2mg/L
MANGAN	0,234			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,93	ppm
TOC				5,0	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.