



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:24.03.2021

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,03			7,75	6.5 - 9
SICAKLIK	7,1			7,2	°C
BULANIKLIK	7,89	1,25	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	345			351	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,11	0,58	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,128			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				13,13	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,22	ppm
KALSİYUM				63,6	mg / L
MAGNEZYUM				8,4	mg / L
TOPLAM SERTLİK				19,4	FS
BAKIR				0,54	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.