



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:24.04.2019

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
PH	7,85			7,58	6.5 - 9
SICAKLIK	7,6			7,4	°C
BULANIKLIK	5,75	0,69	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	378			385	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1				mg / L
DEMİR	0,04	0,46	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,074			0,009	<0.05mg/L
KLORÜR				11,20	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,30	ppm
KALSİYUM				75,2	mg / L
MAGNEZYUM				10,56	mg / L
TOPLAM SERTLİK				23,2	FS
BAKIR				0,13	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,26	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.