



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:24.05.2019

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,85			7,63	6.5 - 9
SICAKLIK	9,0			8,6	°C
BULANIKLIK	1,70	0,73	0,05	0,05	< 1ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	367			384	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg /L
DEMİR	0,04	0,70	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,014			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,04	ppm
TOC				12,2	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.