



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:24.06.2020

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,08			7,84	6.5 - 9
SICAKLIK	10,0			9,3	°C
BULANIKLIK	4,40	1,47	0,08	0,08	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	368			372	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,05	0,78	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,048			0,009	<0.05mg/L
KLORÜR				7,1	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,22	ppm
KALSİYUM				71,2	mg / L
MAGNEZYUM				7,2	mg / L
TOPLAM SERTLİK				20,8	FS
BAKIR				0,2	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,18	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.