



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 24.06.2021

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,86			7,67	6.5 - 9
SICAKLIK	12,3			9,4	°C
BULANIKLIK	2,68	1,06	0,01	0,01	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	349			354	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,04	0,66	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,056			0,022	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,83	ppm
PHs				+0,08	
ALKANİTE	213,5				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,5				mg / L
NİTRİT	0,03				< 0.5 mg/L
NİTRAT	12,22				< 50 mg/L
AMONYAK	0,04				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.