



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:24.08.2018

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,54			7,48	6.5 - 9
SICAKLIK	13,1			12,0	°C
BULANIKLIK	10,5	1,15	0,04	0,04	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	366			372	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	9,8				mg / L
DEMİR	0,08	0,48	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,122			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,19	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.