



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 24.09.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,02			7,86	6.5 - 9
SICAKLIK	14,0			13,3	°C
BULANIKLIK	17,7	3,20	0,05	0,05	< 1 ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	362			365	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,18	0,52	0,10	0,10	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,226			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,00	ppm
PHs				+0,08	
ALKANİTE	224,48				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,4				mg / L
NİTRİT	0,21				< 0.5 mg/L
NİTRAT	11,4				< 50 mg/L
AMONYAK	0,07				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.