



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 24.10.2019

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,70			7,66	6.5 - 9
SICAKLIK	12,8			12,2	°C
BULANIKLIK	19,1	1,98	0,03	0,03	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	383			389	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,15	0,47	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,233			0,009	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,96	ppm
PHs				+0,12	
ALKANİTE	207,4				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,18				mg / L
NİTRİT	0,13				< 0.5 mg/L
NİTRAT	15,4				< 50 mg/L
AMONYAK	0,11				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.