



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:24.11.2020

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,05			7,83	6.5 - 9
SICAKLIK	12,7			13,0	°C
BULANIKLIK	6,58	0,89	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	313			319	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg /L
DEMİR	0,05	0,51	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,076			0,006	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,25	ppm
PERMANGANAT				0,16	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.