



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:24.12.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,19			7,87	6.5 - 9
SICAKLIK	10,1			9,8	°C
BULANIKLIK	3,92	0,65	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	347			355	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg /L
DEMİR	0,07	0,55	0,05	0,05	< 0.2mg/L
MANGAN	0,050			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,96	ppm
PERMANGANAT				0,32	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.