



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:25.02.2020

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,46			7,06	6.5 - 9
SICAKLIK	6,4			6,3	°C
BULANIKLIK	8,65	1,91	0,10	0,10	< 1ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	364			367	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3				mg /L
DEMİR	0,06	0,70	0,06	0,06	< 0.2mg/L
MANGAN	0,119			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,01	ppm
PERMANGANAT				0,16	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.